

**№ 10/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Ойыл а.о.
Актіні толтыру орны

15.03.2024 ж.
Уақыты 17:3

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 11.03.2024 ж. № 10

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
БАКТИГЕРЕЕВ ТИМУР БАХЫТОВИЧ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
УЛЫГАСИРОВ ДАУРЕН АБАЕВИЧ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы
ТАРЫБАЙ АЗАМАТ МАРАТҰЛЫ - Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

«Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
«Ақшатау орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Ақшатау орта мектебі, АҚТӨБЕ, ОЙЫЛ, Ақшатау, Ақжол (КӨШЕСІ), 1А.

"Ақшатау орта мектебі" КММ жанындағы шағын орталық, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ақшатау, Ақжол (көшесі), 1.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 13.03.2024 - 15.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

13-15.03.2024 жылы "Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ-нің «Ақшатау орта мектебі» КММ объектісі мен «Ақшатау орта мектебі» КММ жанындағы шағын орталық объектісіне бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалауды жүргізу барысында Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» № 55 бұйрығының 8, 28, 79, 164, 166 тармақтары және 24 тармағының 1 тармақшасы, 86 тармағының 2 тармақшасындағы және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2014 жылғы 9 маусымдағы «Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» № 276 бұйрығының 26 тармағында көрсетілген өрт қауіпсіздігі ережелері мен талаптарының бұзушылықтары анықталды..

Ақшатау орта мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектептің 3 күзетшісі өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	өткізілмеген.(ҚР ТЖМ21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі ережелері, 8 тармақ. "Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" ҚР ТЖМ 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығының 26 тармағы);	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектептің аумағындағы өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне апаратын жолдар, өтпелер мен кіреберістер жарамсыз күйде, қардан тазартылмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 164 тармақ.;	14 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектептің аумағындағы түнгі уақытта өрт мүкәммалдарын табуға арналған сыртқы жарықтандыру жұмыссыз жағдайда. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 166 тармақ.;	24 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп шатырының есігінде кілттің сақталатын орны туралы ақпарат ілінбеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 28 тармақ.;	39 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектеп шатырында жанғыш заттар мен материалдарды орналастыруға жол берілген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 24 тармақ, 1 тармақша.;	40 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Мектептің кіребесіде, жертөлесінде, психолог кабинеті мен химия сыныбында электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде бекітілмеген электр қондырғыны (розетка, жарық беру құрылғысы) пайдалануға жол берілген және алғашқы әскери дайындық мұғалімінің кабинетінде электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде шырағданның конструкциясында қарастырылған қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағданды пайдалануға жол берілген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 86 тармақ, 2 тармақша.;

"Ақшатау орта мектебі" КММ жанындағы шағын орталық

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектеп жанындағы шағын орталықтың 3 күзетшісі өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өткізілмеген. (ҚР ТЖМ 21.02.2022 жылғы № 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі ережелері, 8 тармақ. "Ұйымдардың жұмыскерлері мен халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидаларын және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" ҚР ТЖМ 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 бұйрығының 26 тармағы);	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп жанындағы шағын орталықтың шатырының есігі құлыпқа жабылмаған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 28 тармақ.;	39 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп жанындағы шағын орталықтың ғимаратында электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде электр автоматы мен электр есептеуіш құрылғысы (счётчик) қорғаныш қорабымен қамтамасыз етілмеген және бу қазандығында электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде шырағданның конструкциясында қарастырылған қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынып қалған шырағдандарды пайдалануға жол берілген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 86 тармақ, 2 тармақша.;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Мектеп жанындағы шағын орталықтың бу қазандығында жүргізілген электр желілері жанатын негізге (ағаш) орнатылған. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы», 79 тармақ.;	82 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Оқыл аудандық ТШБ-ға амтменері А. Тарыбай

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Ақшайық арыз мемлекеттік инспекторы А. Карасаев Б.

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

жоқ.

Қосымша « ____ » парақта

« 15 » 03 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.